

**Пункт 11, подпункт Б, 16 Абзац**

**Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше.**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Наименование организации</b> | <b>Филиал ОАО "АЭМ-технологии"<br/>"Петрозаводскмаш" в г. Петрозаводск</b> |
| <b>ИНН</b>                      | <b>7817311895</b>  |
| <b>КПП</b>                      | <b>100143001</b>   |
| <b>Местонахождение (адрес)</b>  | <b>РК, г.Петрозаводск ул. Зайцева 65</b>                                   |

| Данные по центру питания 35 кВ и выше<br>ПС-18 "Петрозаводскмаш" 220/10 кВ                          | 2015 год       |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 1-й<br>квартал | 2-й<br>квартал | 3-й<br>квартал | 4-й<br>квартал |
| Максимальная мощность центра питания, МВт   | 63             |                |                |                |
| Невозможная к использования мощность в связи с изношенностью центра питания более 40 лет (10%), МВт | 6,3            |                |                |                |
| Максимальная мощность собственная, МВт  | 45,5           |                |                |                |
| Максимальная мощность присоединенных к центру питания потребителей, МВт                             | 4.913          |                |                |                |
| <b>Текущий объем свободной для технологического присоединения мощности центра питания, МВт</b>      | <b>6.287</b>   |                |                |                |

*Примечание: Филиал ОАО "АЭМ-технологии" "Петрозаводскмаш" в г. Петрозаводск обладает единственным центром питания 35 кВ и выше ПС-18 "Петрозаводскмаш" 220/10 кВ. Центры питания ниже 35 кВ отсутствуют.*

Правила заполнения:

1. Заполняется специалистами ОГЭн, согласовывается с юридическим отделом.
2. Информация, подлежит опубликованию на официальном сайте сетевой организации или на ином официальном сайте в сети Интернет, определяемом Правительством Российской Федерации, ежеквартально.
3. В случае если появление свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности в центре питания связано с отказом потребителей услуг полностью или частично от максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств, то информация, указанная в абзаце шестнадцатом подпункта "б" пункта 11 настоящего документа, подлежит опубликованию на официальном сайте сетевой организации или на ином официальном сайте в сети Интернет, определяемом Правительством Российской Федерации, в течение 3 дней со дня, с которого максимальная мощность потребителя услуг считается сниженной.